

Kłodzko, dnia 16.09.2016 r.

ZDP.2000/AZ/16-1/2016

nr postępowania ZDP.2000/AZ/16/2016

nazwa zadania: **Odbudowa drogi powiatowej nr 3328D Ścinawka Średnia - Ścinawka Dolna - Gorzuchów, km 4 + 898 do 7 + 284 – II etap [intensywne opady deszczu i powódź czerwiec 2009 r.]**

W odpowiedzi na pismo z dn. 15.09.2016 r. o nr. EU.WR.W.KJE.672.16, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

**Pytanie nr 1:**

W poz. 15 d. 1.4 kosztorysu ofertowego jest „Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną asfaltową mechanicznie – przy użyciu 0,075 t/ m<sup>2</sup>”, a w poz. 17 d.1.4 „Podbudowy z mieszanek mineralno- bitumicznych – dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km (dodatek za kolejne 7 km) Krotność =7”. Czy zatem Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupu mieszanki mineralno- asfaltowej w wytwórni zlokalizowanej w odległości 12 km od przedmiotowej inwestycji? W takiej odległości znajdują się wytwórnie **wyłącznie jednego** producenta. Analogiczna sytuacja występuje w opisie poz. nr 22 d. 1.5. Prosimy o usunięcie w opisach pozycji zapisów dotyczących odległości przewozu mieszanki mineralno- asfaltowej.

**AD. 1:**

W pozycji 17 d.1.4 kosztorysu ofertowego założona jest minimalna odległość dowozu mieszanki asfaltowej na plac budowy. Nie jest to wymóg lecz dodatek za dowóz, Wykonawca może dowozić mieszankę z dowolnej innej odległości.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o podanie kategorii ruchu drogi objętej inwestycją.

**AD.2:**

Projektowana przebudowa drogi objęta jest kategorią ruchu KR1.

Z-ca **DYREKTORA**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
mgr inż. *Dariusz Krajnik*