

Kłodzko, dnia 05.10.2016 r.

ZDP.2000/AZ/17-1/2016

nr postępowania ZDP.2000/AZ/17/2016

nazwa zadania: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3276D Poniatów – Poręba – Długopole Zdrój,  
km 1 + 200 do 2 + 700 I etap”

W odpowiedzi na pismo z dn. 05.10.2016 r. o nr. EU.WR.W.KJE.750.16, Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o podanie kategorii drogi objętej odbudową.

**AD. 1:**

Kategoria drogi Z – zbiorcza.

**Pytanie nr 2:**

W poz. 15 kosztorysu ofertowego jest: „Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 10 cm z pozostawieniem materiału z frezowania (...)”. Natomiast zgodnie z STWIORB D.01.03.02 „Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy”. Prosimy o wskazanie w jaki sposób Wykonawca ma zagospodarować frezowinę.

**AD.2:**

Frezowiny należy pozostawić w konstrukcji jezdni w celu wyprofilowania i zagęszczenia jako podłoże pod projektowaną nawierzchnią.

**Pytanie nr 3:**

W poz. 20 kosztorysu ofertowego jest „Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na zjazdach”, natomiast w opisie technicznym do projektu pkt. 7 Zjazdy jest „wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W 0-16 mm o grubości 6 cm”. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości w-wy wiążącej.

**AD.3:**

Grubość warstwy wiążącej w obrębie jezdni wynosi 6 cm, w obrębie zjazdów 4 cm.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
inż. Stanisław Sijka