

Kłodzko, dnia 24.05.2017 r.

ZDP.2000/AZ/09-01/2017

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/09/2017**

nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego - 2017 rok”

W odpowiedzi na pismo z dn. 24.05.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

Pytanie nr 1:

Prosimy o uzupełnienie następujących brakujących specyfikacji, które są niezbędne w celu rzetelnej i jednoznacznej wyceny robót:

ST D-.03.06.01, D-03.02.01, D-05.03.11, D-02.01.01, D-01.01.02 , D-04.04.02.

AD. 1:

W razie braku szczegółowej specyfikacji technicznej dla danego zakresu robót należy pozyskać informacje na temat realizacji danego typu robót z dostępnych ogólnych specyfikacji technicznych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o sprecyzowanie kategorii ruchu powyższych odcinków dróg. (KR?)

AD. 2:

Kategoria ruchu na remontowanych odcinkach dróg to KR2.

Pytanie nr 3:

Prosimy o sprecyzowanie frakcji kruszywa łamanego dot. wykonania podbudowy.

AD. 3:


Kruszywo łamane do wykonania podbudowy powinno mieć frakcję 0-63 mm.

Pytanie nr 4:

Prosimy o sprecyzowanie frakcji kruszywa łamanego dot. wykonania poboczy.

AD. 4:

Kruszywo łamane do wykonania poboczy powinno mieć frakcję 0-31 mm.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

inż. Stanisław Sijka