

Kłodzko, dnia 08.05.2020 r.

ZDP.2000/AZ/03-01/2020

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/03/2020**

nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km**”

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2020 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

**Pytanie 1:**

Wg SST grubość warstwy wiążącej = 4cm, wg opisu przedmiotu zamówienia grubość warstwy wiążącej = 5cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**AD 1:**

Wg opisu przedmiotu zamówienia, w kosztorysie ofertowym grubość warstwy wiążącej wynosi 5 cm i taką grubość należy przyjąć do opracowania oferty.

**Pytanie 2:**

Prosimy o podanie kategorii ruchu drogi powiatowej.

**AD 2:**

Kategoria ruchu na drodze powiatowej nr 3293D to KR1-2