

Kłodzko, dn. 16.09.2020 r.

ZDP.2000/AZ/12-01/2020

nr postępowania **ZDP.2000/AZ/12/2020**

nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km**”

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2020 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytanie do ogłoszonego postępowania przetargowego, przetargu nieograniczonego na realizację w/w zadania:

**PYTANIE NR 1**

Wykonawca wnosi o podanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

**AD. 1**

Kategoria ruchu dla planowanego odcinka KR1-2

**PYTANIE NR 2**

Wykonawca wnosi o podanie rodzaju asfaltu jaki należy zastosować do warstwy wiążącej i ścieralnej.

**AD. 2**

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w WT – 2

**PYTANIE NR 3**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie projektu technicznego o opis techniczny.

**AD.3**

Przedmiot zamówienia nie jest opisany projektem technicznym i nie zawiera opisu technicznego lecz plan liniowy ze szczegółowym opisem zakresu robót

**PYTANIE NR 4**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o Specyfikacje Techniczne jak poniżej:

- D.03.01.01 Odwodnienie – przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami
- D.05.03.05a i D.05.03.05b Warstwa wiążąca i ścieralna z betonu asfaltowego
- D.05.03.11 dot. frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno (wg. poz. nr 6 Kosztorysu Ofertowego)
- D.06.03.01 dot. wykonania poboczy (wg. poz. nr 1 Kosztorysu Ofertowego)

**AD.4**

W opisie zamówienia umieszczono najważniejsze i niezbędne specyfikacje techniczne dotyczące zakresu robót.